

Технический паспорт Биметаллический секционный радиатор BIPLUS модель DUNE

Биметаллические секционные радиаторы **BIPLUS модель DUNE** предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы могут устанавливаться в центральных и автономных системах с применением двухтрубных, однетрубных или лучевых схем монтажа. Высокая теплоотдача секций дает возможность устанавливать радиаторы в низкотемпературных системах отопления.

Радиаторы имеют Сертификат Соответствия и Гигиеническое заключение.



Технические данные.

Межсекое расстояние - 500 мм

Рабочее давление – 20 атм.

Испытательное давление – 30 атм.

Максимальная температура теплоносителя – 110°C

Диаметр горизонтального коллектора: 1”

Покрытие: порошковая эмаль RAL 9016

Транспортировка и хранение.

1. При транспортировании и хранении радиаторов необходимо предотвращать возможность механического воздействия, которое может привести к их повреждению.
2. После установки и до начала эксплуатации радиатор рекомендуется хранить в упаковке поставщика.

Внимание! Поставщик не несет ответственности за повреждения радиаторов при неправильной транспортировке и хранении.

Монтаж и эксплуатация.

ВАЖНО! Перед покупкой радиатора уточните параметры системы отопления вашего здания (рабочее давление, температуру и pH теплоносителя).

1. Проектирование, монтаж и эксплуатация радиаторов производится согласно требованиям СНИП 3.05.01-85, СНИП 2.04.05-91 и СНИП 41-01-2003.
2. Любые работы (установка или замена отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры и т.д.) должны соответствовать указанным нормативным документам и согласовываться с организациями, отвечающими за эксплуатацию данной системы.
3. Монтаж радиаторов должен осуществляться лицензированной монтажной организацией в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в РФ.
4. Для максимальной эффективности работы радиатора рекомендуется соблюдать следующие размеры:
 - от пола до низа радиатора - 70-120 мм,
 - от стены до задней поверхности радиатора - 30-50 мм,
 - от верха радиатора до низа подоконной доски или низа оконного проема - не менее 80 мм.
5. При эксплуатации биметаллических радиаторов рекомендуемый pH теплоносителя - **6,5-9**.
6. При необходимости следует удалять воздух из верхнего коллектора радиатора с помощью воздухоотводчика (крана Маевского).
7. Не допускается резкое открытие запорной арматуры на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.
8. Вода, используемая в качестве теплоносителя, должна соответствовать требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
9. При использовании сильно загрязненного теплоносителя радиатор подлежит периодической промывке.

Гарантии качества.

Изготовитель гарантирует соответствие радиаторов требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации радиаторов.

Гарантия распространяется на **все дефекты**, возникающие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные с нарушением правил монтажа и эксплуатации и в случае использования не оригинальных комплектующих (монтажный комплект) при подключении радиатора.

Гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок эксплуатации радиаторов **VIPLUS модель DUNE – 10 лет со дня продажи.**

В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного периода (начинается со дня продажи) радиатор подлежит замене организацией-продавцом.

Претензии по качеству радиатора принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:

1. Заявление с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации.
2. Документ, подтверждающий покупку радиатора – накладная, чек или др. документ (или их копии).
3. Копия договора с монтажной организацией на проведение работ по монтажу радиатора с приложением копии лицензии данной организации.
4. Копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления (испытательное давление не более 30 атмосфер).
5. Рекламационный акт, подписанный представителем жилищно-коммунальной службы и лицом, предъявляющим претензию (в акте описываются обстоятельства аварии и причиненный ущерб).
6. Оригинал технического паспорта радиатора с подписью потребителя.

Обязательно для заполнения продавцом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
VIPLUS модель DUNE _____ секций	
Дата продажи _____	20 ____ г.
Название организации _____	
Подпись продавца _____ / _____ /	МП

Обязательно для заполнения покупателем

<u>С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду не имею</u>	
Дата _____	Подпись _____

Один паспорт прилагается к одному прибору и без отметки продавца и покупателя не действителен.

**Гарантийное обслуживание выполняется организацией-продавцом.
Телефон сервисной службы в Москве: (495) 783-9227**